

SCHEMA BLOCCHI DISTRIBUZIONE

ARRIVO ALIMENTAZIONE
ENTE DISTRIBUTORE
ENERGIA

Q.BT1
(QUADRO GENERALE COMPLESSO)
Icc. 10KA (PRESUNTA)

PULSANTE
SGANCIO

Potenza stimata 30kW

FG70R-0.6/1KV 4x10+T MMQ

Q.PC.
(QUADRO AMPLIAMENTO E ZONE COMUNI)

Q.CIN.

(ALIMENTAZIONE QUADRO CUCINA)

Utilizzatori
Finali

FG70R-0.6/1KV (3x2.5) mmq
FG70R-0.6/1KV (3x2.5) mmq
FG70R-0.6/1KV (3x2.5) mmq

Alimentazione 1
luci ampliamento
Alimentazione 2
luci ampliamento
Alimentazione
luci emergenza

FG70R-0.6/1KV (3x2.5) mmq
FG70R-0.6/1KV (3x4) mmq

CENTRALINA
CHIAMATA INFERMIERA
ARMADIO DATI

FG70R-0.6/1KV (3x2.5) mmq
FG70R-0.6/1KV (3x2.5) mmq
FG70R-0.6/1KV (3x2.5) mmq

Alimentazione
luci corridoi lato SX
Alimentazione
luci corridoi lato DX
Alimentazione
luci emergenza

FG7R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

(ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA UE1)

FG7R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

(ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA UE2)

FG7R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

(ALIMENTAZIONE MACCHINA PANNELLI RADIANTI)

ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA UI1
ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA UI2
ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA UI3
ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA UI7
ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA UIA1

ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA UI4
ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA UI5
ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA UI6
ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA UI8
ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA UIA2

Alimentazione
prese corridoi lato SX
Alimentazione
prese corridoi lato DX
Alimentazione
prese zona ampliamento

Utilizzatori
Finali

Q12

(ALIMENTAZIONE CENTRALINO UNITA' 12)
FG70R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

Utilizzatori
Finali

Q14

(ALIMENTAZIONE CENTRALINO UNITA' 14)
FG70R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

Utilizzatori
Finali

Q16

(ALIMENTAZIONE CENTRALINO UNITA' 16)
FG70R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

Utilizzatori
Finali

Q18

(ALIMENTAZIONE CENTRALINO UNITA' 18)
FG70R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

VIDEOCITOFONO
CANCELLO CARRAIO
ILLUMINAZ. ESTERNA
CENTRALINO TV

(ALIMENTAZIONE CENTRALINO UNITA' 20)
FG70R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

Q.20

Utilizzatori
Finali

(ALIMENTAZIONE CENTRALINO UNITA' 22)
FG70R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

Q.22

Utilizzatori
Finali

(ALIMENTAZIONE CENTRALINO UNITA' 24)
FG70R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

Q.24

Utilizzatori
Finali

(ALIMENTAZIONE CENTRALINO UNITA' 26)
FG70R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

Q.26

Utilizzatori
Finali

(ALIMENTAZIONE CENTRALINO UNITA' 28)
FG70R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

Q.28

Utilizzatori
Finali

(ALIMENTAZIONE CENTRALINO UNITA' 30)
FG70R-0.6/1KV (2x10)+T MMQ

Q.30

Utilizzatori
Finali

RISERVE

RISERVE